

Light switcher 2

Commutateur d'éclairage 2

Rev. 1.0

Installation

Input Voltage / Tension d'entrée
240 V


Output Voltage / Tension de sortie
240 V

Connect wires
and tighten strain relief
Close lid and screw
Lamps and pilot will turn on when timer switches ON

*Connecter les fils électriques et serrer le collet du câble
Refermer le couvercle à l'aide des 6 vis
Les lampes et le témoin s'allument
lorsque la minuterie s'active*

Wire Size :
Use 8 AWG wires for 250 to 1000-W lamps

*Calibre des conducteurs :
Utiliser des fils de calibre 8 AWG pour les lampes de 250 à 1000W*



Use with High Temp shut-off (requires Temp-3)

Utilisation avec coupe-circuit de haute température (requiert Temp-3)

Lamps will turn on
when timer switches ON.
Lamps will turn off
when a High temp situation is at hand
and stay off until temp cools down and delay elapses.

*L'éclairage s'allume lorsque la minuterie s'active.
L'éclairage s'éteint lorsque la haute température est atteinte
et ce, jusqu'à ce que la température redescende
et que le délai soit expiré.*

